

点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	频次
一厂废水总排口	pH值	2025/3/4	8.0	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月
一厂废水总排口	总磷	2025/3/4	1.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月
一厂废水总排口	总氮	2025/3/4	6.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
一厂废水总排口	氨氮	2025/3/4	2.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按月
一厂废水总排口	悬浮物	2025/3/4	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
一厂废水总排口	石油类	2025/3/4	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	10	是	按月
一厂废水总排口	动植物油	2025/3/4	1.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	50	是	按月
一厂废水总排口	化学需氧量	2025/3/4	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按月
一厂废水总排口	全盐量	2025/3/4	861	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1600	是	按年
一厂废水总排口	五日生化需氧量	2025/3/4	14.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
一厂废水总排口	铜	2025/3/4	<0.013	mg/L	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	0.5	是	按月
电镀车间排口	镍	2025/3/4	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	0.4	是	按月
二厂废水总排口	pH值	2025/3/4	7.7	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月
二厂废水总排口	总磷	2025/3/4	2.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月
二厂废水总排口	总氮	2025/3/4	41.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
二厂废水总排口	氨氮	2025/3/4	33.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按月
二厂废水总排口	悬浮物	2025/3/4	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
二厂废水总排口	石油类	2025/3/4	0.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	10	是	按月
二厂废水总排口	化学需氧量	2025/3/4	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按月
二厂废水总排口	五日生化需氧量	2025/3/4	44.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
二厂废水总排口	全盐量	2025/3/4	458	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1600	是	按年
一厂工艺锅炉	二氧化硫	2025/3/4	<3	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	10	是	按月
一厂工艺锅炉	氮氧化物	2025/3/4	57	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	80	是	按月
一厂工艺锅炉	颗粒物	2025/3/4	<1	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	5	是	按月